

Questions suite visite programmée du mercredi 19 mars 2025

Relatives au marché

Travaux de remplacement des menuiseries dans différents bâtiments. Commune de Mazingarbe (62670)

Mr Baraka a rappelé que l'ensemble des questions et précisions demandées seront formalisées et répercutées à l'ensemble des candidats

Concernant la visite obligatoire, les candidats pourront venir voir les installations à loisir pour affiner leur offre mais aucun accompagnement ni aucunes es réponses ou précisions aux questions ne seront apportée.

Question 1 : précisions sur le vitrage

Pour les châssis ALU, les vitrages seront de 28 mmm en 44.2 deux faces

Pour les autres châssis, les vitrages seront en 28 mm en 4.20.4

Le pourtour des fenêtres sera de type warm edge de couleur noir.

Les vitrages existants opaques notamment à la salle de sport Anatole France devront être de même nature opacifiante.

Question 2 : Relative aux « œil de bœuf » de la salle du conseil municipal



Les élus restent sur une simple lucarne